

Test de Verificare a Conformității

Număr de verificare: 220228007-SHF-VOC001

Pe baza testelor efectuate, mostrele produsului menționat mai jos au fost constatate ca fiind conforme cu cerințele specificației/standardului de referință la momentul efectuării testelor. Această verificare face parte din raportul complet de testare și trebuie citită împreună cu acesta.

Numele și adresa solicitantului:	PHOMI MCM CO., LTD. Etajul 15, Clădirea A2, Modern Avenue, Science City, Districtul Huangpu, Guangzhou
Descrierea produsului	PHOMI Flexi Econic Clay
Clasificare și caracteristici principale	Clasa A – Indice de propagare a flăcării FSI = 25 Indice de dezvoltare a fumului SDI = 20 Standardul ASTM E84-19a
Modele / Tipuri de referință: :Denumire comercială / Marcă Specificații / Standarde	
Denumirea și adresa biroului emitent al verificării: Data efectuării testelor; Numărul (numerele) raportului de testare:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Sucursala Shanghai Fengxian. Clădirea 5, Nr. 6958 Daye Road, Districtul Fengxian, Shanghai, China 2022-02-28 – 2022-03-14 220228007SHF-001

Conform prevederilor secțiunii 10.2.3.3 din NFPA 101 – Life Safety Code 2021:

Capitolul 10 – Finisaje interioare, conținut și mobilier

Secțiunea 10.2.3 – Testarea și clasificarea finisajelor pentru pereți sau tavane interioare

10.2.3.3 Materiale de finisaj pentru pereți și tavane interioare testate conform ASTM E84 sau ANSI/UL 723

Materialele de finisaj pentru pereți și tavane interioare trebuie clasificate în conformitate cu ASTM E84 – Metoda standard de testare pentru caracteristicile de ardere la suprafață ale materialelor de construcții sau ANSI/UL 723 – Metoda standard de testare pentru caracteristicile de ardere la suprafață ale materialelor de construcții, cu excepția cazurilor menționate în secțiunile 10.2.3.4 și 10.2.3.5.

Aceste materiale sunt grupate în următoarele clase, în funcție de indicele de propagare a flăcării și indicele de dezvoltare a fumului: (1) Clasa A Indice de propagare a flăcării: 0–25 Indice de dezvoltare a fumului: 0–450

(2) Clasa B Indice de propagare a flăcării: 26–75. Indice de dezvoltare a fumului: 0–450 (3) Clasa C Indice de propagare a flăcării: 76–200. Indice de dezvoltare a fumului: 0–450



Semnătura:

Nume: Harrison Li

Funcție: Manager Tehnic Adjunct

Data: 14 martie 2022

Această Verificare este destinată exclusiv utilizării de către clientul Intertek și este emisă în conformitate cu acordul dintre Intertek și clientul său. Responsabilitatea și răspunderea Intertek sunt limitate la termenii și condițiile stabilite în acest acord.

Intertek nu își asumă nicio responsabilitate față de nicio altă parte, în afară de client, în conformitate cu acordul, pentru orice pierdere, cheltuială sau daună rezultată din utilizarea acestei Verificări. Doar clientul este autorizat să permită copierea sau distribuirea acestei Verificări.

Orice utilizare a numelui Intertek sau a uneia dintre mărcile sale pentru vânzarea sau promovarea materialului, produsului sau serviciului testat trebuie aprobată în prealabil, în scris, de către Intertek.

Observațiile și rezultatele testelor sau inspecțiilor menționate în această Verificare sunt relevante doar pentru proba (mostra) testată sau inspectată.

Prezenta verificare nu implică, prin ea însăși, că materialul, produsul sau serviciul este sau a fost inclus într-un program de certificare Intertek.